

Министерство культуры СССР
 памятники истории и культуры СССР / недвижимые /
 Союзная республика РСФСР
 Министерство культуры, Государственная инспекция
 по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

- I. Наименование памятника - Предтеченская церковь
- II. Типологическая принадлежность - памятник архитектуры
- III. Датировка памятника - 1788 г.
- IV. Адрес /местонахождение/ памятника - Ивановская область,
Фурмановский район, село Шухомошь
- V. Характер современного использования - не используется
- VI. Исторические сведения /автор, строитель, заказчик,
исторические сведения/:
 - a/ Предтеченская церковь сооружена в 1788г.
Строитель и заказчик церкви не известны.
 - b/ Перестройки и утраты, изменившие первоначальный
облик памятника:
Во второй половине XIX в. построена галерея
вокруг колокольни. В XX в. утрачена церковь. Утварь,
полы, а также оконные рамы и дверные полотна.
 - v/ Реставрационные работы /общая характеристика,
время, автор, место хранения документации/:
Реставрационные работы не известны.
- VII. Описание памятника /основные особенности планировки,
композиции, пространственной структуры, конструкций;
характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи,
скульптуры, прикладного искусства; строительные матери

алы, основные габариты/:

а/ Церковь трехчастная, включает объемы: летнего бесстолпного храма с полукруглым в плане алтарем, одностолпной трапезной, смещенной к югу по отношению к главной оси запад – восток; отдельно стоящей шатровой колокольни, окруженной с трех сторон арочной галереей.

В композиции грандиозной сельской церкви доминирует высокий, очень стройный столп шатровой колокольни.

Одноапсидный алтарь и широкая трапезная более чем вдвое ниже стройного четверика холодного храма, увенчанного четырехскатной кровлей и луковичным пятиглавием на цилиндрических барабанах

Юго-восточный угол трапезной, где находится ^{алтарь,} теплого храма, скруглен.

Церковь кирпичная, оштукатуренная и побеленная.
Размер кирпича: 29 x 14 x 8 см /теплый храм/; и
27 x 13 x 7 см /основание колокольни/.

Габариты церкви : общая длина - 46,15 м, максимальная ширина /трапезная/ - 17,50 м, длина трапезной - 12,75 м, длина холодного храма - 12,90 м, ширина холода храма - 12,80м, длина алтаря - 7,35 м, ширина алтаря - 9,80 м.

Сводчатую
Церковь имеет традиционную систему перекрытия:
над холмом храмом – четырехлотковый сомкнутый свод, пересеченный в шельге кольцом светового барабана;
над алтарем – коробовый свод, переходящий в конху;
в трапезной – четырехлотковые сомкнутые своды; в первом ярусе колокольни – восьмилотковые сомкнутые своды.

Фундамент ~~был~~ бутовый.

Кровля железная.

Декоративный убор памятника - ~~римини~~ реминисценция форм древне-русского зодчества. Стены холодного храма и трапезной почленены плоскими лопatkами. В венчании стен холодного храма - ложные закомары, а над ними - полный антаблемент, раскрепованный над пилястрами. Городки и модильоны - главный элемент композиции венчающего карниза трапезной, который в холодном храме превращается в горизонтальную тягу того же рисунка.

Над окнами холодного храма и трапезной - дугообразные сандрики.

Шатер колокольни прорезан четырьмя ярусами слухов. Ее восьмерик увенчен арками звона; венчающий карниз ~~шестнадцати~~ восьмерика колокольни и антаблемента над арками звона украшены сухариками.

Барабаны глав декорированы арочками на стройных полуколонках.

В интерьере холодного храма сохранились фрагменты живописи ^{XIX в.} клеевой краской в академической манере письма на евангельские темы.

б/ Уникальный образец сельской церкви. ~~Четвериком~~
Особенности памятника: необычайная стройность шатровой колокольни и четверика холодного храма; очень большой размер памятника; наличие арочной галереи вокруг колокольни.

УIII. Основная библиография, архивные источники, иконографические материалы:

Известия императорской археологической комиссии,

вып. ЗI /Вопросы реставрации, вып. З/, С.-Петербург,
1909, стр. 228.

IX. Техническое состояние памятника:

хорошее среднее плохое аварийное
конструкций:

стен +

покрытий + в трапециевидной и над
потолков + галереей колокольни
пола + - отсутствуют

декор:

фасадов +

интерьеров +

в интерьере:

живопись +

скульптура - отсутствует

прикладное искусство - утрачено

X. Система охраны: союзная | республикан. | местн. | не состоит

a/ категория охраны +

b/ дата и № документа о принятии на охрану: Не приведено.

v/ границы охранной зоны и зоны регулирования застройки /краткое описание со ссылкой на утверждающий документ/: Не установлены.

г/ балансная принадлежность и конкретное использование:
Не эксплуатируется.

д/ дата и № охранного документа:

Отсутствуют.

Дата составления паспорта:

август 1972 г.

Составитель:

Павличенко

Павличенков В.И.
кандидат арх-ры.

М.П.



Испектор: